



בדירת מגורים גלא עצמאי
 בכל קומה בתוך הדירה
 הנלא יותקן באזור הבנייה לחדרי השינה
 גלא עם התרעה קולית המכיל
 סוללת גיבוי המחורר לרשת החשמל ללא רכות
 מאושר לפי ת"י 1220 חלק 5
 מאושר ע"י מעבדת 217 ANS/UL ארה"ב
 אונקנה של גלא עצמאי בדירה
 תשפע בתוך דירת המגורים

מפה כיבוי ידני באבקה יבשה במשקל 6 ק"ג או שיע
 לדליקות מסוג (א,ב,ג) תקני

גלאו כיבוי איש 3/4"
 מתאים לת"י 2206 חלק 1.

ככל שמפלט ה-ה הקיים
 במגרש בפועל (ניפ"כ) אינו
 תואם את המפלט המצויין
 בתכנית הבקשה להיתר,
 באחריות עורך הבקשה
 הראשי לעדכן את מפלט
 ה-ה לכיצוע של תאי
 הביוב (שוחות) בהתאם.